



Projekt dofinansowany w 2020 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

**ZZP.271.6.2020.AK**

Ozimek, dnia 29 października 2020r.

**Wszyscy Wykonawcy**

## **WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający Gmina Ozimek w odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

### **Modernizacja czterech przejść dla pieszych w Ozimku**

#### **Cz.1 Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.**

#### **Cz.2 Budowa oświetlenia przejść dla pieszych i tablicy do pomiaru prędkości.**

przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami

#### ***Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:***

**Pytanie 1.** „*Proszę o sprecyzowanie typów opraw, które mają być zamontowane na przedmiotowych przejściach dla pieszych, potwierdzone obliczeniami fotometrycznymi, lub świadome stwierdzenie braku takich wymagań, co jest jednoznaczne z ignorowaniem aktualnych norm*”

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wszystkie materiały użyte do realizacji zamówienia winny spełniać wymogi Polskich Norm lub zharmonizowanych Norm Europejskich. Powinny posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub stosowne deklaracje zgodności. Z uwagi na zachowanie zasad konkurencyjności Zamawiający nie podaje konkretnego typu oprawy. Wykonawca jako profesjonalista powinien znać wymogi Polskich Norm.

**Pytanie 2.** „*Proszę o podanie takich danych jak moc, temperaturę barwową, strumień świetlny, materiał oprawy, stopień szczelności IP, stopień odporności IK, klasę ochronności elektrycznej, rodzaj optyki. Dopiero takie informacje mogą rzetelnie*

---

nr sprawy: ZZP.271.6.2020.AK **Modernizacja czterech przejść dla pieszych w Ozimku**





Projekt dofinansowany w 2020 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i  
aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”  
koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

**ZZP.271.6.2020.AK**

*pomóc wykonać ofertę i będą jednakowymi wytycznymi dla wszystkich oferentów. Przypominam, że aktualne obowiązujące normy odnośnie oświetlenia przejść dla pieszych dokładnie precyzują wymagania oświetlenia takich miejsc w zależności od kategorii jezdnii. Wymaga to jednak dokonania specjalistycznych obliczeń fotometrycznych.”*

**Odpowiedź:**

Wykonawca obowiązany jest zastosować oprawy spełniające wymagania klasy oświetlenia dedykowanego dla przejść dla pieszych PC1 o parametrach:

Moc: min. 71W

Temperatura barwowa: 4000K

Strumień świetlny: min. 11376 lm

Materiał oprawy: Aluminium

Stopień szczelności IP: min. IP66

Stopień odporności IK: min. IK 10

Klasa ochronności: min. I

Rodzaj optyki: Optyka dostosowana do oświetlenia przejść dla pieszych, ruch prawostronny.

**Pytanie 3.** „Proszę również o podanie wymaganej klasy bezpieczeństwa biernego zaproponowanych słupów. Ewentualnie czy taka klasa nie ma dla Zamawiającego znaczenia i świadomie odstępuję od jej stosowania.”

**Odpowiedź:**

Należy zastosować słupy spełniające wymagania klasy bezpieczeństwa biernego min. 50NE B.

Z poważaniem  
BURMISTRZ OZIMKA  
/-/ MIROŚLAW WIESZOŁEK

